


Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ОСАДКОВ, ПОЧВЫ (ИЦ ККВОП)
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21АН71, бессрочно
 142116, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 256, тел. 69-67-90

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ИЦ ККВОП

 Ю.С. Марушко
 18.04.2019

Протокол №2358

1. Адрес отбора ВНС Дубровицы ГО Подольск, п. Дубровицы, за ВИЖ
 Зона питания от ВЗУ ВЗУ Дубровицы
2. Объект исследований (испытаний) Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
3. Место отбора проб Резервуары ВНС
4. Цель проводимых работ пик
5. Точка отбора кран насоса
6. Дата отбора пробы 14.05.2018
7. Время регистрации пробы 12:50:00
8. Регистрационный номер пробы 2358
9. Дата проведения исследований (испытаний) с 14.05.2018 по 19.05.2018.
10. Результаты исследований (испытаний) и измерений:

N	Показатель	НД на МВИ	ПДК	Единицы измерений	Результаты испытаний	Погрешность
1	Цинк	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	5,0	мг/дм ³	<0,01	-
2	Медь	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	1,0	мг/дм ³	<0,01	-
3	Марганец	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,1	мг/дм ³	<0,01	-
4	Литий	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	0,03	мг/дм ³	0,023	±0,007
5	Стронций	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	7,0	мг/дм ³	1,1	±0,2
6	Фенолы	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,25	мг/дм ³	<0,0005	-
7	Бор	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,5	мг/дм ³	<0,05	-
8	Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	2,6	ЕМФ	<1	-
9	Трихлорэтилен	ГОСТ 31951-2012	0,005	мг/дм ³	<0,0015	-
10	Никель	М-МВИ-539-03	0,1	мг/дм ³	0,0060	±0,0010
11	Свинец	М-МВИ-539-03	0,03	мг/дм ³	<0,001	-
12	АПав	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5	мг/дм ³	<0,025	-
13	Запах	ГОСТ Р 57164-2016	2	балл	0	-
14	Нитрат-ион	ГОСТ 33045-2014	45	мг/дм ³	14,0	±2,0
15	Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,1	мг/дм ³	0,0070	±0,0030
16	Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9	ед.рН	7,5	±0,2
17	Хлороформ	ГОСТ 31951-2012	0,06	мг/дм ³	<0,0006	-
18	Железо общее	ГОСТ 4011-72	0,3	мг/дм ³	<0,1	-
19	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	2	балл	0	-
20	Четырёххлористый углерод	ГОСТ 31951-2012	0,002	мг/дм ³	<0,0006	-
21	Хлорид-ион	ГОСТ 4245-72	350	мг/дм ³	34,0	±8,0
22	Сульфат-ион	ГОСТ 31940-2012	500	мг/дм ³	42,0	±6,0
23	Фторид-ион	ГОСТ 4386-89	1,5	мг/дм ³	0,75	±0,11
24	Цветность	ГОСТ 31868-2012	20	градус	<1	-
25	Жёсткость	ГОСТ 31954-2012	7,0	градус Ж	7,2	±1,1
26	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	1000	мг/дм ³	570	±57
27	Тетрахлорэтилен	ГОСТ 31951-2012	0,005	мг/дм ³	<0,0006	-
28	Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5	мг/дм ³	<0,25	-
29	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	-
30	Термотолерантные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	-
31	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	50	КОЕ в 1 мл	0	-

Мнения и толкования _____