


Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ОСАДКОВ, ПОЧВЫ (ИЦ ККВОП)
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AH71, бессрочно
142116, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 256, тел. 69-67-90

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦ ККВОП

Ю.С. Марушко
30.03.2018

Протокол №1208

1. Адрес отбора ВНС Романцево ГО Подольск, п. Романцево, у д.9
Зона питания от ВЗУ Романцево
2. Объект исследований (испытаний) Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
3. Место отбора проб Резервуары ВНС
4. Цель проводимых работ пик
5. Точка отбора кран насоса
6. Дата отбора пробы 15.03.2018
7. Время регистрации пробы 13:30:00
8. Регистрационный номер пробы 1208
9. Дата проведения исследований (испытаний) с 15.03.2018 по 21.03.2018.
10. Результаты исследований (испытаний) и измерений:

N	Показатель	НД на МВИ	ПДК	Единицы измерений	Результат испытаний	Погрешность
1	Литий	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Неболее 0,03	мг/дм ³	0,028	±0,006
2	Фенолы	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Неболее 0,25	мг/дм ³	<0,0005	-
3	Бор	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Неболее 0,5	мг/дм ³	0,47	±0,08
4	Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Неболее 2,6	ЕМФ	9,3	±1,9
5	АПРАВ	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Неболее 0,5	мг/дм ³	<0,025	-
6	Запах	ГОСТ 3351-74	Неболее 2	балл	0	-
7	Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Неболее 0,1	мг/дм ³	0,042	±0,015
8	Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6-9	ед.рН	7,5	±0,2
9	Привкус	ГОСТ 3351-74	Неболее 2	балл	0	-
10	Фторид-ион	ГОСТ 4386-89	Неболее 1,5	мг/дм ³	1,8	±0,3
11	Цветность	ГОСТ 31868-2012	Неболее 20	градус	6,7	±2,0
12	Жёсткость	ГОСТ 31954-2012	Неболее 7,0	градус Ж	5,6	±0,8
13	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	Неболее 1000	мг/дм ³	310	±40
14	Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Неболее 5	мг/дм ³	<0,25	-
15	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	Отс.	-
16	Термотолерантные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	Отс.	-
17	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	Неболее 50	КОЕ в 1 мл	0	-

Примечание:

ПДК, согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Мнения и толкования _____

Отбор пробы произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Протокол составлен на 2-х страницах в 2 экземплярах.

Дата составления протокола 30.03.2018.

Копирование протокола без разрешения ИЦККВОП запрещено.