Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Подольска
(МУП «Водоканал» г. Подольска)
Юридический адрес:142105, Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская д.1б
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ОСАДКОВ, ПОЧВЫ (ИЦ ККВОП)
142116, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 25б, тел. 8(4967)69-67-90, e-mail: pdls_vodokanal@mosreg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AH71

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦ ККВОП
_____Ю. С. Марушко
30.12.2025

Протокол испытаний №6905 от 30.12.2025

1. Наименование заказчика: *МУП «Водоканал»*
2. Юридический адрес заказчика: *г. Подольск, ул. Пионерская, д.1б*
3. Фактический адрес места осуществления деятельности: *г. Подольск, ул. Пионерская, д.1б*
4. Объект исследований (испытаний): *Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*
5. Цель проводимых работ: *ппк*
6. Место отбора пробы: *ВНС Школьная г. о. Подольск мкр. Климовск, ул.Школьная, стр.49А*
7. Точка отбора пробы: *кран насоса*
8. План и метод отбора: *см. Акт отбора пробы №6905 от 20.11.2025*
9. Дата отбора пробы: *20.11.2025*
10. Дата получения пробы: *20.11.2025*
11. Время регистрации пробы: *13:30:00*
12. Регистрационный номер пробы: *6905*
13. Дата проведения исследований (испытаний): с *20.11.2025* по *21.11.2025*.
14. Условия проведения исследований (испытаний): *соответствуют нормативным требованиям*
15. Результаты исследований (испытаний) и измерений:
Примечание к пробе: *металлы – растворённая форма*

N п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	ПДК/ Норматив	Единицы измерений	Результаты испытаний	Погрешность (неопределённость)
1	Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 (изд. 2023 г.)	1000	мг/дм^3	510	±46
2	Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)	6,0-9,0	ед.pH	7,4	±0,2
3	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	2	балл	0	-
4	Цветность	ГОСТ 31868-2012, п.5	20	градус	<1	-
5	Жёсткость	ГОСТ 31954-2012, п.4	7,0	градус Ж	6,7	±1,0
6	Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (изд. 2023 г.)	0,3	мг/дм^3	<0,1	-
7	Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)	2,6	ЕМФ	<1	-
8	Запах при 20 град. С	ГОСТ Р 57164-2016	2	балл	0	-
9	Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)	5,0	мг/дм^3	0,52	±0,10
10	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23, п. 5	50	КОЕ/ см^3	0	-
11	Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3	Отсутствие	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	-
12	E. coli	МУК 4.2.3963-23, п. 7.3	Отсутствие	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	-

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЦ ККВОП запрещено

Примечание:
ПДК/Норматив, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результат анализа водородного показателя (pH) представлен средним арифметическим значением двух параллельных определений.

Отбор пробы произведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Ответственный за проверку протокола
Заместитель начальника ИЦ ККВОП _____ Ю. А. Дмитриева

Ответственный за оформление протокола _____ В. Е. Мурзагалиева

Конец протокола

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЦ ККВОП запрещено